

Zeichenerklärung zur Leitungsauskunft

Leitung Gas

	100 St	Leitung mit Dimension und Material
	MD100 St/HD100 St	Mittel-, Hochdruckleitung
		Senkrechter Rohrverlauf
		Nennweitenänderung (1:1000)
		Nennweitenänderung
		Material-/Rapportwechsel
		Leistungsabschluss
	SR200 St	Schutzrohr
	100 St stillg.	stillgelegte Leitung
	100 St	Leitung außer Betrieb
		Leitung mit Schutzstreifen

Leitung Wasser

	100 Gzi	Leitung mit Dimension und Material
		Senkrechter Rohrverlauf
		Nennweitenänderung (1:1000)
		Nennweitenänderung
		Material-/Rapportwechsel
		Leistungsabschluss
	SR200 St	Schutzrohr
	100 Gzi stillg.	stillgelegte Leitung
	100 St	Leitung außer Betrieb

Leitung Fernwärme

	KM 100/200	Leitung mit Material und Dimension
		Vorlauf
		Warmwasser
		Rücklauf
		Haubenkanal
		Nennweitenänderung
		Material-/Rapportwechsel
		Leistungsabschluss
	XXX stillg.	stillgelegte Leitung
	XXX stillg.	
	XXX stillg.	

Armaturen Gas

	123	Absperrarmatur
	123	Absperrarmatur geschlossen
	123	Staubtopf
	AS 123	Ausbläser
	KKS	Korrosionsschutz
		Korrosionsschutz (1:1000)
	IST	Isolierstück
	MP 123	Messpunkt
	GZ	Zählerschacht
		Strömungswächter

Armaturen Wasser

	123	Absperrarmatur
	123	Absperrarmatur geschlossen
	123	Hydrant
	123	Be-, Entlüftung
	KKS	Korrosionsschutz
		Korrosionsschutz (1:1000)
	IST	Isolierstück
	MP 123	Messpunkt
	WZ	Zählerschacht
	SB 123	Schacht

Armaturen Fernwärme

	A	Armatur
	F	Festpunkt
	E	Entleerung
	L	Be-/Entlüftung
		Kompensator
		Pumpe
		Druckverteilerplatte
	SB12	Bauwerk/Schacht (Armatur)
	A	(Be-/Entlüftung)
	E	(Entleerung)

Leitung Strom

		Niederspannung <1 kV (Muffe)
		Niederspannung Hausanschluss <1 kV (Muffe)
		Mittelspannung 10/25 kV (Muffe)
		Hochspannung 110 kV (Muffe)
		Fernmeldekabel (Muffe)
		Niederspannung stillgelegt
		Niederspannung außer Betrieb
		Mittelspannung stillgelegt
		Mittelspannung außer Betrieb
		Hochspannung stillgelegt
		Hochspannung außer Betrieb
	T123	Trafostation
		Schutzrohr
	VS123	Schaltschrank
	LA123	Schaltschrank öff. Beleuchtung
		Sonderverbraucher
		E-Ladestandort

öffentliche Beleuchtung

		Erdkabel
		Erdkabel in Schutzrohr
		Freileitung
		Seilverspannung
		Erdkabel außer Betrieb
		Kabelübernahme-kasten (Kük)
		Leuchte (Strom)
		Leuchte an Niederspannung
		Sicherungsmuffe
		Bodenscheinwerfer
		Leuchte (Gas)

Stand: 11/2023